

濉溪县医院门诊综合大楼中央空调系统全面维保项目

招标文件

项目编号：SXXY-C2020016

安徽省濉溪县医院
2020年7月3日

目 录

采购公告.....	3
投标人须知.....	4
采购需求.....	6
评标方法	12
投标文件格式.....	17
招标人、招标代理机构对本文件的意见	26

濉溪县医院门诊综合大楼中央空调系统全面维保 采购公告

福建卓知项目投资顾问有限公司受濉溪县医院的委托对“濉溪县医院门诊综合大楼中央空调系统全面维保”项目进行采购招标，欢迎具有相关资质的单位前来投标，凡有意参与投标的单位请于 2020年7月12日 下午 17:00 之前从县医院官方网站下载领取招标文件。

一、投标人资格要求：

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二 条规定的要求；

2、投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任，并具有合同履行能力，具有采购项目必须的经营权限和许可范围；

3、投标人自 2017 年 7 月 1 日至今类似的相关业绩（提供有效合同及维保费支付发票复印件并加盖公章）。

4、本项目不接受联合体投标。

二、联系方式：

招标人：安徽省濉溪县医院 地 址：濉溪县溪河路 114 号 邮 编：235100 联系人：王波、陈帅 电话：0561-6091009（招标办） 0561-6091007（总务科）	招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司 地 址：淮北市帝景翰园 0 栋 20A 邮 编：235000 联系人：唐娟 电 话：0561-3399889、18656191222
--	--

第一章 投标人须知

一、投标人须知前附表

(一) 本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

序号	内容
1	项目名称： 濉溪县医院门诊综合大楼中央空调系统全面维保
	项目编号：SXXY-C2020015
2	采购单位：安徽省濉溪县医院 联系电话：0561—6091009（招标办） 0561-6091007（总务科） 联系地址：安徽省濉溪县溪河路 114 号
3	交货地点：安徽省濉溪县医院指定地点
4	投标文件数：正本 1 份，副本 2 份
5	投标时间： 2020 年 7 月 13 日 9:00 前投标文件送达安徽省濉溪县医院招标办，逾期不接受投标。
6	1、本项目为中央空调全面维保采购招标，招标代文件编制费 300 元/每份，递交投标文件时现场支付。 2、招标代理服务费 3000.00 元，中标人在代理机构领取中标通知书时现场支付。
7	在监督部门监督下公开开标、评标，确定中标候选人，最终结果通过濉溪县医院网站予以公示。

二、投标人须知

(一) 投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任，并具有合同履行能力，具有采购货物必须的经营权限和许可范围；

3、投标人自 2017 年 7 月 1 日至今类似的相关业绩（提供有效合同及维保费支付发票复印件并加盖公章）；

4、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人必须提交的文件资料：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表（采用人民币报价）；

（3）投标维保人员的基本配备要求

（4）法定代表人身份证明书及法人授权委托书（原件）；

（5）授权代表身份证（复印件盖章）；

（6）其他资料（对照资格评审标准，自行提供其他相关资料（如有））

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）复印件资料原件备查；

（2）投标文件按给定格式和评审内容装订成册，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由法人或授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本 1 份，副本 2 份，注明“正本”或“副本”字样。有效性正本>副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机等信息。投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）开标时，如实际符合招标要求的投标人未达规定数量，将自行转为竞争性谈判。

第二章 采购需求

一、标的：濉溪县医院门诊综合大楼中央空调系统全面维保，即：空调主机、末端设备、辅助设备及整个管道系统等的人工技术维保服务。

二、投标需求

1	投标人 资质	<p>1、投标人必须是具有独立法人资格；</p> <p>2、投标人须提供现场维修保养人员空调设备维修及操作资格证复印件，原件携带备查；</p> <p>3、投标人必须具有本项目所需要的经营范围包含空调维修、保养；</p> <p>4、投标人须具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）；</p> <p>5、投标人具有 2017 年至今类似本项目的空调维护保养业绩；</p> <p>6、本工程不接受联合体投标；</p>
2	所需服务的 货物名称 及数量	<p>螺杆式水冷冷水机组 3 组</p> <p>空调循环水泵 9 台</p> <p>板换热器 2 台</p> <p>方型横流冷却塔 3 台</p> <p>集/分水器 2 台</p> <p>全自动水处理器 2 台</p> <p>循环水物化综合水处理装置 2 台</p> <p>智能数字华吊顶式新风机组 15 台</p> <p>数字化空气处理机组 17 台</p> <p>风机盘管机组 986 台</p> <p>变频多联机组室外机 22 台</p> <p>变频多联机组室内机 145 台</p> <p>ICU 风冷热泵机组 1 台</p> <p style="color: red;">化实验室净化空调 1 组</p> <p>新风机组 1 台</p> <p>净化空气处理机组 1 台</p> <p>循环水泵 2 台</p>

		空调冷冻水、冷却水、多联机冷媒系统管道及控制部分
3	服务期限	合同签订后 12 个月。
4	维护人员配置要求	<p>1、空调设备运行时维保人员（有资质）不低于 5 名（提供拟驻值班人员名单及身份证号），设专项经理一名，分日/夜班 24 小时值守。突发应急情况，需可以调配 10 名以上专业人员处理应急状况。</p> <p>2、按安徽省三甲医院服务类统计数据要求做好每天空调各个运行参数的记录、巡检记录、交接班记录、维修记录，作为院方考核支付款依据，发现异常及时处理，并依据记录做好换季维护保养及检修工作；保证机组各系统安全稳定运行；保持日常机房整洁卫生。</p> <p>3、每年提供不少于 4 次的内外机清洗，净化机组每周清洗一次，必要时增加清洗过滤网。（开机和关机）对机组及系统进行全面检查和每天不少于 1 次的巡检。</p> <p>4、在有重大活动或应急期间，维保单位要提供全程保障服务。</p>
5	螺杆式冷水机组年度保养内容	<p>1、检查更换主机润滑油；</p> <p>2、用抽排泵将制冷工质贮存于冷凝器内，系统抽真空再充氮；</p> <p>3、从机组内排出润滑油；</p> <p>4、清洗油室油泵、油过滤器，并更换新的油过滤器；</p> <p>5、更换电机干燥过滤器，干燥器的可从视镜中的色标来判断；</p> <p>6、检查更换回油过滤器；</p> <p>7、检查齿轮和轴承；</p> <p>8、齿轮和轴承要保持良好的状态，关键是正常的润滑油和正确的油温、油压和油面，其磨损过大可从机组的振动和轴承的温度来判断。</p> <p>9、检查主电机接线和绝缘数值；</p> <p>10、清洗冷凝器、蒸发器水室，清洗管内壁水垢进行通炮，并清洗各温度探头；</p> <p>11、检查机组上的安全阀，打开阀出口处的排气管，检查阀内是否有腐蚀生锈、集灰、结垢、泄漏；</p> <p>12、检查启动柜，清除集灰、结垢，收紧各接线螺栓，检查接触器的接触点；</p>

	<ol style="list-style-type: none">13、检查控制中心，检查接触，清除灰垢，检查各整定值、时间表、服务页输入参数和显示各状态点页显示数值，并进行控制测试；14、检查冷媒浮阀系统；15、检查压力转换器；16、检查冷水进出水温度传感器，若有腐蚀现象需更换；17、检查机组水流开关，调校主机的壁震、紧固情况；18、加入新的润滑油；19、充氮进行压力和检漏试验；20、抽真空并进行真空干燥试验；21、放回工质到蒸发器；22、检查机组控制系统，并提供机组运行状况、安全/控制设定及报警记录等的报告；23、检查操作和安全控制的工作情况，如有必要则进行调校；24、主机组检漏；25、检查及清理主机马达起动机及触点；26、检查机组及设备状态；27、检查油箱油位、油质分析；28、检查机组设计运行水质；29、检查主机控制器及马达起动机运行情况；30、检查吸气、排气温度；31、检查机组安全保护装置；32、负责机组保温层的修复，并根据机组情况进行外保养；33、如有需要更换干燥过滤器；34、检查及调整主机，控制器安全保护及运行情况；35、测试主机马达起动机绝缘情况及运行电流；36、清理起动机柜及检查各主线接口；37、检查控制回路的电压及电控柜升温；38、检查起动机柜和微电脑控制盘的元器件；39、检查压缩机和油泵电机的绝缘情况；
--	---

		<p>40、检查机组热交换器、水压降；</p> <p>41、检查油位；</p> <p>42、如有必要，检查油质；</p> <p>43、如有必要，更换润滑油和油过滤器芯；</p> <p>44、检查所有操作和安全控制；</p> <p>45、检查吸气导叶控制设定及工作情况；</p> <p>46、检查冷水机组系统控制器</p> <p>47、季节性的机组关机和开机；</p> <p>48、提交所有机组运行状况、安全控制设定、时间安排表、报警记录等的复印件给甲方分管经理。</p>
8	螺杆式冷水机组每日检查主要内容	<p>1、检查机组运行记录、分析运行数据；</p> <p>2、蒸发器进出水温度、压力；</p> <p>3、轴承油温、电机温度；</p> <p>4、压缩机电压、电流；</p> <p>5、油温、油压和油面；</p> <p>6、检查油面和颜色，如有必要，加注或更换润滑油；</p> <p>7、检查蒸发温度、吸气温度和出水温度，确定是否加注工质，并检查系统有无泄漏处，并修理之；</p> <p>8、检查驱动机构；</p> <p>9、检查有无异常噪声和振动；</p> <p>10、检查故障档案历史，并分析原因；</p> <p>11、检查各整定数值和安全元件；</p> <p>12 检查压缩机的启动柜、配电盘、控制盘的各种开关和接触器，观察触点是否老化，并对各接线端子进行整定，清洁盘内部，检查电压电流等数值；</p>
9	空调末端设备水系统设备保养服务：	<p>1、检测所有末端电器元件的操作情况；</p> <p>2、检测供电电压；</p> <p>3、检测电机运行电流、噪音；</p> <p>4、检查机组轴承运行情况、润滑油状况；</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 5、检查风机的动平衡状况； 6、检查末端空气过滤器的过滤效果； 7、检测风机的密封状况； 8、清洗室内机进风过滤网、出风口外机冷凝器等。 9、检查水泵运行电流、温度、压力等。 10、检查净化设备温度、电流、过滤器等 11、开机调试，记录各运行数据，检查振动和噪音。
10	机组主机每月检查内容	<ul style="list-style-type: none"> 1、检查机组运行情况、分析运行数据：:蒸发器、电机温度、压缩机电压、电流； 2、检查有无异常噪声和振动； 3、检查故障档案历史，并分析原因； 4、检查各整定数值和安全元件； 5、检查压缩机的启动柜、配电盘、控制盘的各种开关和接触器，观察触点是否老化，并对各接线端子进行整定，清洁盘内部，检查电压电流等数值；
11	机组末端每月检查主要内容	<ul style="list-style-type: none"> 1、检查过滤网是否清洁； 2、检查出风口温度是否正常； 3、检查室内机的配电盘、控制器、各种开关是否老化，并进行处理； 4、定期对室内机进行开机检查，及时发现隐患，并进行处理。
12	常规检查	<ul style="list-style-type: none"> 1、检查及调整主机，电脑安全保护及运行情况； 2、检查主机启动柜触点及控制器装置； 3、测试主机马达绝缘情况及运行电流； 4、清理启动柜及检查主线接口； 5、检查润滑油后如需要则更换新油； 6、检查控制回路的电压及电控柜升温； 7、检查油箱电加热器工作情况； 8、检查制冷剂充灌量情况； 9、检查机组输入电流与运行工况负荷是否相一致；

13	多联机保养内容	1、主机变频控制器、控制主板、室内电脑板检测； 2、室外机热交换器的清洗； 3、冷媒管道系统气密性检测； 4、电器的绝缘性能安全性能检测； 5、电源端子、压缩机电器端子的松紧检测； 6、信号传输的检测； 7、冷媒管道保温层的修补； 8、冷凝水排水系统的检测、清洁、疏通； 9、室内机过滤网、室外机冷凝器清洗； 10、室外、室内机振动、噪声的检测调整； 11、各种传感器的阻值测试校验； 12、室内机接水盘清洗； 13、制冷、制热模式开机调试切换； 14、设备运行中一般故障排除；
14	维修保养	维保方诊断故障后由院方确认，每次维修前须到总务科报备，维修调试合格后组织验收，维保期间由维保单位处购买的配件更换后同一故障部位质保 12 个月。因维保单位技术人员的维修、保养、操作不当造成设备的故障，一切维修费用由维保单位负责。
15	本项目预算价 27 万元（包含更换制冷主机冷冻油、油过滤器、干燥过滤器等材料费用）。	
16	投标人资质开标现场不需提交。在评标过程中，评委如有需要，可对资质、业绩等原件进行核查。	

三、付款方式：每季度验收合格后付款。

第三章 评标方法

1. 评标方法

本次评标采用**综合评分法**。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评分办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

原则上按照得分排名第一的中标候选人单位作为中标人。公示期期间业主将对第一中标单位进行考察，如果第一中标候选人存在与招标文件不符合，或存在违规行为，将取消其中标资格。同时推荐第二名中标候选人作为中标人，以此类推。

注：总得分相同的单位，以维保方案得分高的单位排前，维保方案得分也相同的，则现场抽签确定顺序。

评标活动由评标委员会负责。本次评标委员会由 3 人或 3 人以上单数组成。评标委员会的成员将全部从县医院总务科、设备科维修相关专业技术及管理人员中随机抽选确定，评标活动由评标委员会负责。

2. 资格评审标准

评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，根据资格评审基本条件表中规定的内容，判断参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性进行评审。

1)、**评标委员会首先对投标文件进行初审**。投标文件应满足招标文件的实质性要求，无重大偏离、保留或采购人不能接收的附加条件。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会评审后按无效标书处理。

2)、评标委员会按下表内容进行投标资格性、有效性评审。评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的初审指标要求。如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3)、在初审阶段，不满足下列条件的投标书将不得进入商务标评审：

评审内容		评审标准
资格性检查	营业执照	提供合法有效的“多证合一”证件
	生产经营状态	公司处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产处于被接管、冻结或破产状态；（承诺书附后）
	无重大违法记录和不良信用记录声明函	符合招标文件要求（格式附后）
	法定代表人、授权代表资格	符合招标文件要求（格式附后）
符合性检查	投标人名称	与营业执照或有效“多证合一”证件一致
	投标文件签署	按招标文件要求盖章或签字
	投标文件格式	按规定格式填写，关键字迹清晰、可以辨认
	维保人员基本配备	满足招标文件要求。
	投标报价	投标报价唯一；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
	投标承诺书	符合招标文件要求（格式附后）

注：

(1)、初审内容若有任何一项不满足，将不能进入商务（报价）评审。

(2)、无论何种原因，即使投标供应商开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。

4)、对投标文件进行详细审查。评标委员会只对通过符合性审查,实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务标审查。

二、评分标准

一、技术评审(60分)

评审内容	技术标评审细则	需提供的证明材料
采购相应方相关资质文件(35分)	<p>一、服务人员特种作业操作证(由安全部门颁发且在有效明内并必须为现场工作人员)：</p> <p>1、电工证、焊工证、制冷工证、制冷与空调设备安装修理作业证：5人以上(含5人)具有证书的得8分；工种不全不得分。</p> <p>二、具有中国设备维修安装企业能力等级证书(制冷空调)A类Ⅱ级及以上、D类Ⅱ级及以上的得10分。</p> <p>三、与本院合作过的企业得7分。</p> <p>四、设备制造厂家或提供设备厂家此项目授权书得10分。</p>	<p>1、所提供的证书复印件，加盖采购相应方公章方可有效，否则不予打分。</p> <p>2、原件备查</p>
维保业绩(15分)	<p>1、采购相应方自2017年1月1日后螺杆式或离心式机组维保业绩：提供1份得2分，5家及以上得10分；</p> <p>2、采购相应方自2017年1月1日医院类螺杆或离心式空调制冷机组维保业绩得5分；</p>	<p>1、提供维保合同复印件并加盖采购相应方公章。</p> <p>2、提供原件备查</p>
维保方案(10分)	<p>采购相应方根据我院实际情况制作详细的适合我们医院的维保方案，评委对维保方案的可行性、详细性等进行评定，满分10分。</p>	

二、投标报价评分细则(满分40分)

序号	评审计算公式	备注
1	<p>评标基准价：取满足招标文件要求的有效投标价格算术平均值为评标基准价。</p> <p>1、投标人的有效投标报价等于评标基准价时，得满分40分；</p> <p>2、投标人的有效报价每高于评标基准价1个点，扣2分；每低于评标基准价1个点，扣1分；</p> <p>不足1个点的，按照插入法计算，计算结果保留两位小数。</p>	

注：以上所有打分、得分计算、汇总及评委评分的平均分，均精确到小数点后两位。

友情提示：

1、所有证书等原件提供不做要求，但潜在投标人提供的所有复印件或扫描件内容必须要清晰可见，若是由于投标人提供的复印件或扫描件不清楚，现场要求提供原件查看的，且不能提供的，初步评审不予通过；涉及评分的，该项不得分。专家在评审过程中做出不利于投标人的结果，均由投标人自行承担。

2、业绩合同须提供包含中标人、项目名称、合同总金额、合同签订时间、合同范围、合同签名盖章页等关键内容的关键页的扫描件或复印件。

3、投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，其投标保证金将不予退还，并按有关法律法规处理。

第四章 投标文件格式

封面格式

正本/副本

濉溪县医院门诊综合大楼中央空调系统全面维保

投 标 文 件

项目编号：SXXY-C2020016

投标文件内容：_____投标文件_____

投 标 人：_____名称_____（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名或盖印章）

联系电话：_____

日 期：____年____月____日

目录

- 1、投标承诺书
- 2、投标报价表
- 3、投标维保人员的基本配备要求
- 4、法定代表人身份证明书及法人授权委托书
- 5、其他资料

1、投标承诺书

投标人（单位名称） 承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则，自愿参加项目的投标；所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本公司将严格按照该项目的招标文件要求完成投标程序，不提供虚假材料，如果中标，决不转包和非法分包，否则按招标投标法有关规定处理；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员驻场；

八、如在投标过程和评标结果公示期间发生投诉行为，保证按照《淮北市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责；

九、生产经营状态承诺：我公司处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产处于被接管、冻结或破产状态；

十、履约历史承诺：投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入淮北市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《淮北市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》；

十一、项目经理动态承诺：拟派项目经理投标时（以递交投标文件截止时间为准）无维保项目、无拟中标已公示项目；

十二、无行贿犯罪承诺书：投标人（单位名称） 承诺：我单位法定代表人 （姓名） 及拟派驻场经理 （姓名） 截至投标时（以递交的投

标文件截止为准)均无行贿犯罪行为;

十三、法律法规、行政处罚禁止投标:我公司不属于招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位),或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构(单位);我公司未受到因围标、串标、弄虚作假骗取中标、出现重大维保质量或安全事故等受到限制投标的行政处罚(处于投标限制期限内);

十四、联系电话真实有效承诺:我公司承诺提供的以下法定代表人、拟派项目经理联系电话真实有效,公司办公联系电话为公司注册地的联系电话且真实有效。我公司自愿在中标公示中对所提供的联系电话予以公示,如经核实所提供的联系电话中有虚假或无效或不属实的,招标人有权取消我公司中标资格,我公司对取消中标资格的处理无异议。我公司承诺中标公示期间以下联系电话均不变更,否则按所提供的联系电话中有虚假或无效或不属实的处理。公示期满后如有变更的,将主动及时书面通知招标人。

法定代表人(姓名)_____固定电话:_____.手机:_____.

拟派驻场经理(姓名)_____手机:_____.

以上内容我已仔细阅读,本公司若有违反承诺内容的行为,自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。

投 标 人: _____ 名称 _____ (盖单位公章)

法定代表人: _____ (签名)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

2、投标报价表

项 目 名 称	濉溪县医院门诊综合大楼中央空调系统全面维保
项目编号	SXXY-C2020015
最终投标报价 (人民币)	人民币小写(元): _____ (精确到小数点后两位)
服务期限	合同签字日后 <u>12</u> 个月完工
备注	

投 标 人: _____ 名称 _____ (盖单位公章)

法定代表人: _____ (签名)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

3、投标维保人员的基本配备要求

拟排人员	岗位	姓名	身份证号	相关资质
经 理	驻场经理			
空调维保人员	驻场			
.....				
合计人数不低于			5 人	
<p>人员配备通则：</p> <p>1、表中所列维保人员配额为最低限度（但招标人可以根据项目实施的工程大小，要求增减人员）；且在本项目服务期内，不能在其他工程项目上重复任职。</p> <p>2、经理、维保人员须提供资质（资格）证书原件的复印件。</p>				

4、法定代表人身份证明及授权委托书

4.1 法定代表人身份证明

单位名称： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限： _____

姓 名： _____ 性别： _____

年 龄： _____ 职务： _____

系 _____（投标人单位名称） _____ 的法定代表人。

特此证明。

投标人： _____（盖单位公章）

日 期： _____年____月____日

4.2 法人代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

代理人：_____性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（本人签名）

年 月 日

注：法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

5、其他资料

注：对照资格评审标准，自行提供其他相关资料（如有）

第五章 招标人、招标代理机构对本文件的意见

本次招标文件由我们公司编制，全部内容无违反国家法律法规、地方性规范性文件及有失公平的条款。

招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司

经 办 人：郭劲松 唐娟

联系电话：0561-3399889 15256229708

招标代理机构：（章）

2020年7月 日

我单位本次招标的工程招标文件的全部内容及其附件予以确认并对其负责，并承担全部责任。

招标人：安徽省濉溪县医院

经办人：陈帅、王波

电话：0561-6091009（招标办） 0561-6091007（总务科）

招标人（章）

2020年7月 日